



## कार्यालय, प्राचार्य, फुलो झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका।

### ई0-निविदा सूचना संख्या – 02/2026-27

फुलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दुमका के Online UPS की क्रय, आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम दर निर्धारण के लिए मानक स्तर के निर्माताओं या उनके प्राधिकृत वितरक/आपूर्तिकर्ता से ई0 निविदा दिनांक- 06.06.2026 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

1	कार्य का नाम	Tender for Online UPS with Commissioning & Installation in PJMC, Dumka (दर निर्धारण हेतु)
2	Website पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि	14-05-2026 03:00 PM
3	Pre-Bid Meeting	18-05-2026 3:00 PM in the office of Principal Phulo Jhano Medical College Dumka
4	Pre-Bid Meeting के पश्चात संशोधित निविदा (Corrigendum, यदि संकेति द्वारा कोई निर्णय किया गया हो) वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तिथि	22-05-2026 01:00 PM
5	Website पर निविदा जमा करने की तिथि/समय	27-05-2026 11:00 AM To 06-06-2026 11:00 AM
6	ई0 निविदा खोलने का समय	08-06-2026 11:30 AM
7	Bid Security/Earnest Money Deposit (EMD)	Rs. 1,00,000/- (One Lakh) Due to Technical Reason online Payment is disabled for this organization. So EMD submission in form of Demand Draft in Favor of Phulo Jhano Medical College Dumka payable at Dumka. (Exemption will be allowed as per "Jharkhand Procurement Policy-2014 For Registered Jharkhand OEM MSMEs Firms / Agencies
8	ई0 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रदायिकाओं का पदनाम	प्राचार्य, फुलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका
9	हेल्पलाइन निविदा से संबंधित जानकारी मोबाईल नं०	8789275241
10	EMD एवं शपथ पत्र की मूल प्रति कार्यालय में हाथो हाथ या रजि० पोस्ट से प्राप्त करने की तिथि	06-06-2026 11:00 AM तक।

Further details can be seen on website [www.jharkhandtenders.gov.in](http://www.jharkhandtenders.gov.in)

उपरोक्त अंकित तिथि एवं समय पर निविदा को क्रय समिति के द्वारा तकनीकी भाग खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदाओं को तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात ही सफल निविदादातों का मुल्य भाग खोला जाएगा।

#### (A) तकनीकी बीड

- कम्पनी/फर्म/प्राधिकृत विक्रेता का GST निबंधन प्रमाण पत्र एवं GST Return मार्च 2026 तक की प्रति संलग्न रहना चाहिए।
- निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का आयकर रिटर्न एवं पेन कार्ड संलग्न करना होगा।
- निविदादाता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का Chartered Accountant द्वारा निर्गत Balance Sheet एवं Trading, Profit cum Loss account संलग्न रहना चाहिए, जिसमें UDIN No के साथ अपलोड होना चाहिए। निर्माता कंपनी (OEM) का वार्षिक टर्नओवर दो सौ करोड़ होना चाहिए।
- निविदादाता को BOQ में उल्लेखित मशीन उपकरण के लिए निर्माता कंपनी (OEM) का Authorization Letter अनिवार्य होगा। यदि Authorization Letter नकली अथवा फर्जी पाया गया तो उक्त निविदादाता के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा साथ ही विधिसम्मत कार्रवाई किया जाएगा। बिना Authorization Letter से संबंधित निविदादाता के Technical Bid मान्य नहीं होगा।
- आपूर्ति किये जाने वाले सामान की कंपनी का स्पेशीफिकेशन के अनुरूप मानक से संबंधित कागजात अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को प्रत्येक उल्लेखित मशीनों का कंपनी द्वारा प्रकाशित कैटलॉग संलग्न करना होगा एवं मशीनों का गॉरप्टी उल्लेखित करना होगा।
- निविदादाता को निविदा में उल्लेखित Specification के अनुसार Compliance Certificate संलग्न करना होगा।
- निविदा दाता को मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र हार्ड कॉपी में देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/कंपनी Jharkhand Procurement Goods and Service Manual 2024 के आलोक में काली सूची में दर्ज नहीं है एवं रुग््न अवस्था में नहीं है तथा सभी प्रकार के आरोपों एवं सभी प्रकार के सरकारी जाँच से मुक्त है।
- निविदादाता को सामग्रियों का वारण्टी कागजात संलग्न करना होगा।
- निविदादाता को निविदा में संलग्न किये गये कागजात के सभी पृष्ठों पर कर्मांकित करते हुए हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करना होगा। साथ ही कागजातों का Master Index संलग्न करना होगा।
- तकनीकी कारणों से EMD को वेबसाइट पर छुट प्रदर्शित किया गया है। EMD की DD हाथो हाथ अथवा कार्यालय में दिनांक 06.06.2026 को 11:00 पूर्वाहन तक स्वीकार किया जाएगा तभी तकनीकी बीड पूर्ण माना जाएगा।

#### (B) वित्तीय बीड

तकनीकी बीड में सफल पाये जाने पर ही संबंधित निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जाएगा।

- मशीन सामग्री इत्यादि का दर सभी करें एवं अन्य सभी व्यय सहित सम्मिलित रहना चाहिए। अलग से कोई राशि (यथा-परिवहन व्यय, अधिष्ठापन व्यय, बैंकिंग, इन्श्योरेंस चार्ज या अन्य कोई चार्ज) देय नहीं होगा।
- निविदादाता किसी भी सामग्री का दर MRP से अधिक अंकित नहीं करेंगे।
- वित्तीय बीड BOQ के अनुसार मान्य होगा।

(C) अन्य शर्त

1. मशीन की आपूर्ति क्रयादेश कम मात्रा में किये जाने पर भी इसकी आपूर्ति करना होगा। निर्धारित तिथि तक आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
2. आपूर्ति क्रयादेश में दिए गए स्थान के मंडार में करना होगा। निर्धारित तिथि तक आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
3. आपूर्ति होने वाले सामग्रियों का कैंटलॉग संलग्न करना होगा।
4. आपूर्ति होने वाले सामग्रियों का Specification इस निविदा के साथ संलग्न है।
5. आपूर्ति होने वाले मशीन उपकरण की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी रहने पर उसे वापस कर दिया जाएगा। जिसका खर्च का वहन आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर करना होगा।
6. Installation किये जाने वाले मशीन उपकरण को कार्यादेश में उल्लेखित स्थानों पर Installation तथा प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं दिया जाएगा।
7. इसके लिए निविदादाता को हुई आर्थिक क्षति के लिए अधोहस्ताक्षरी जिम्मेवार नहीं होगा। नकली सामान की आपूर्ति पाये जाने पर संबंधित फर्म के सामान के जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
8. सरल निविदा मान्य नहीं होगा।
9. कार्यादेश निर्गत कि तिथि से सभी सामग्री को निर्धारित तिथि के अन्दर आपूर्ति करना होगा अन्यथा संबंधित फर्म को भविष्य के किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित रखा जायेगा।
10. निर्धारित तिथि के अन्दर यदि L1 निविदादाता आपूर्ति नहीं करते हैं तो कार्यादेश को रद्द L2 निविदादाता से सामग्री का क्रय किया जा सकेगा।
11. Pre-Bid Meeting के पूर्व तिथि दिनांक 17.05.2026 तक ही हाथो-हाथ अथवा ईमेल principal.medicalcollege.dumka@gmail.com माध्यम से अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी पृच्छा/ Clarification पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की पृच्छा/ Clarification पर विचार समिति करेगी तथा शुद्धिकरण कर सकती है। इसपर समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा। निविदादाता से आग्रह है कि समय समय पर <http://jharkhandtenders.gov.in> तथा <http://dumkamedicalcollege.org> को देखते रहे। निविदादाता को किसी सूचना नहीं देखे जाने की जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन की नहीं होगी।
12. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बिना कारण बताये निविदा को संशोधित/रद्द कर सकते हैं।
13. विभागीय आवंटन उपलब्ध रहने पर ही क्रयादेश निर्गत किया जायेगा।
14. निविदा पश्चात अधोहस्ताक्षरी के आवश्यकता पडने पर ही क्रयादेश निर्गत किया जाएगा। निविदादाता L1 घोषित होने के पश्चात अनावश्यक क्रयादेश के लिए पत्राचार नहीं कर सकते हैं।
15. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र दुमका होगा।

  
प्राचार्य,  
फुलो ज्ञानो मेडिकल कॉलेज, दुमका।  
17/05/26

**Technical Details of 60 KVA 3P UPS**

**General Specification**

Nominal Power( KVA)	60
Active Power(KW)	60
Technology	True online double conversion confirming (VFI-SS-III); can be parallel in (N+ 1) configuration minimum 4 nos
<b>INPUT</b>	
Nominal Voltage	380/400/415 Vac3Ph +N+PE 310~480 VAC at full load
Input Voltage Range	
Input phases	3 phase + N + PE
Input THDi (at rated linear load)	< 3%
Power Factor	Unity
<b>OUTPUT</b>	
Output Voltage	380/400/415 VAC
Power Factor	Unity
Voltage Regulation	± 1% (balanced load)
Output frequency	50/60 Hz
Output Voltage THD	<2% for Linear Load & < 4% for Non Linear load
Efficiency at rated load	>/= 95.5%
Crest Factor	03:01
Efficiency on Eco mode	Up to 99%
Permitted overload on mains (PF=1)*	≤110% @ 30 mins, ≤125% @ 10min, ≤150% @ 1min ≤110% @30min, ≤125% @1min
Adjustable DC BUS	Should be available
Bypass	Inbuilt Static & Maintenance Bypass
<b>COMMUNICATION</b>	
Standard	7" Touch screen color display cabinet and Multicolor status indicator (green/yellow/red)
Communication ports	MODBUS RS485/Rs 232/USB/Ethernet/SNMP, & Dry Contacts (optional)
Cold start	Yes
SNMP Card	Available
PRS	Available
Maximum number of parallel chassis	Max 6 cabinets
EPO	Yes
Alarm & Signals	Configurable acoustic alarms and signals
Safety and Protection	Overload, Short circuit, Back feed port available (external connectional optional) all MCCBs, Over & Low voltage, Fast acting fuses
Temperature Sensor	Yes, optional
<b>ENVIRONMENT</b>	
Operating Temperature for UPS	0 degree C – 40 degree C
Operating Humidity	20% - 95% non- condensing
Maximum noise audible at 1m [dBA]	58
Operating Altitude	Upto 1000 mean sea level w/o deration
<b>Certificate</b>	
IEC 6240-1 , IEC6240-2 , IEC6240-3 , IEC 62040-4, ROHS, PEP & Reach	Should be available
<b>Service point</b>	
Service Center	OEM should have Own Service Center in Jharkhand with Repair and Rectification Center also. Contact numbers and addresses to be provided.

1-20 *Dariba* 1/26

Register Service Toll Free no	OEM must provide Escalation Matrix of Telephone Numbers for Service Support.
	<b>BATTERY</b>
Battery Type	SMF battery
Back up time	60mins
Minimum Battery VAH	96000
Suitable powder coated MS rack for Battery	Available
Breaker	Available
Links Cable for battery	Available
DC cable	Available
Warranty	5-Years on UPS & 3-Years on SMF Batteries
	<b>Other Terms</b>
	Bidder should be an Original Equipment Manufacturer (OEM) or Authorized partner of the proposed products. Manufacturer's Authorization Format (MAF), specific to this Tender from Original Equipment Manufacturer should be submitted along with the proposal
	OEM must be registered in India past 12 years or more and in continuously manufacturing and selling the same product line.
	Land Border Sharing Declaration: Any OEM from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the OEM is registered with the Competent Authority. A declaration from OEM in this regard to be submitted.
	The OEM should have Factories in India details required
	Central/State Gov - Pollution Control Board certificate for Air & Water from OEM
	Central/State Gov - Pollution Control Board certificate for E-Waste from OEM
	Mandatory Certificate to be shared (No undertaking shall be accepted)

*for 12.5.22*  
**PRINCIPAL**  
 PHULO JHANG MEDICAL COLLEGE  
 DUMKA

*11/5/26*  
**N.O.D. (ANATOMY)**  
 PHULO JHANG MEDICAL COLLEGE  
 DUMKA

*Ravika*  
*12/5/22*  
**HOD**  
 Department Of Biochemistry  
 Phulo Jhango Medical College  
 Dumka, Jharkhand