

शोपाल, दिनांक : 22.07.2026

क्रमांक/सं.प्र./तक.स्वी./रोड निर्माण/26/04
प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका रायसेन
जिला - रायसेन

विषय:- वार्ड क्रं. 08 में गंजवाजार मुर्गा मार्केट से श्री अमान सिंह से श्री किशोर पंथी तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।
संदर्भ:- E-Notification No ES-0280-26-0000000001 Project No PW1-IN2-0280-26-1103

विधयान्तर्गत, ई-नोटिफिकेशन के द्वारा वार्ड क्रं. 08 में गंजवाजार मुर्गा मार्केट से श्री अमान सिंह से श्री किशोर पंथी तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के प्रेषित प्रारंभिक नक्शा का परीक्षण किया गया। निविदा लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य क्रिया जाये। सी.सी. रोड निर्माण कार्य की क्रस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराकर तदनुसार कार्य कराया जाये। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि
1	वार्ड क्रं. 08 में गंजवाजार मुर्गा मार्केट से श्री अमान सिंह से श्री किशोर पंथी तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस. आर. दि.08.11.2025 से प्रभावशील जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	6,04,638.00 1,08,835.00
			कुल योग	7,13,473.00

- शर्तें**
1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
 2. सामग्रीकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिनर मटेरियल) की डेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने के साथ मिक्स मटेरियल के ब्रजन की धर्मनापट्टे की स्वीड सी जाये अथवा सट्टक के संकेत दिये जाये। प्रत्येक रनिंग देखक के साथ अधिभूत रिफायनरी के डामर के मूल बिल, रसीद अनिवार्य रूप से लिये जाये।
 3. सी.सी. रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया जाकर उचित अनुमोदन द्यम कार्यालय में कराया सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जाये। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
 4. डब्ल्यू.वी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का क्लेक्शन इंद्राज माथ पुलिका में करना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की डेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पालिटेक्निक कॉलेज या अन्य शासकीय संस्था में करना सुनिश्चित करें।
 5. नथ्यों की छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जायेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
 6. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अन्तर्गत तकनीकी प्राप्ति करना, ब्याता जमा, निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
 7. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जाये, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ति अथवा हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाये। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिपत्य उपयोग किया जाये एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जाये।
 8. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ति सी जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
 9. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वयं के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक सी गई तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
 10. निर्माण कार्य के दौरान सी.सी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जाये।
 11. सामान्य प्रकार के रोड निर्माण में कॉन्क्रीट ग्रेड का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाये।
 12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाइट/मॉडिफिकेशन कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों की छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
 13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय शोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 शोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के करवाये जाये वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आवृत्त की जाना सुनिश्चित करें।
 14. कार्य के प्रावधान के आयटम में परिवर्तन बिना मध्य अधिकारी के दिये जाने पर परिवर्तनकारी निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो निश्चित पूर्व सूचना 50/20/10/10/10/10 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्रावधान की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
 15. निम्नलिखित जनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाय। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड रोपडी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्लान्ट आदि लगाये जाये।
 16. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जाये। मजदूर एवं अन्य विभागों से आवश्यक पत्र.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जाये।
 17. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर डेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जाये।
 18. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एम. एवं लेबर विभाग का गंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
 19. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तथा पाबिता/नगर परिषद की होगी।
 20. निर्माण के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जाये निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कॉन्क्रीट आदि का शासकीय प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित अनुसार कराया जाये। मात्र मात्र उक्त सम्बंध में समय-समय पर बरिष्ठ कार्यालय से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये एवं परीक्षण रिपोर्ट के संतुष्टीपूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर ही उस समय का भुगतान किया जाये। कार्य के चयन देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की गई सामान सामग्रीयों एवं कॉन्क्रीट की डेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये।
 21. (MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये।
 22. (MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार ऑनरेंट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री का मात्र के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जाये।
 23. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जायेगी। कॉन्क्रीट एम-20/30/40 कॉन्क्रीट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कॉन्क्रीट हाईट होने के पहले रोड की मेन्टेनेंस के पर्यवेक्षण करनी तबक भूमिग की जाये।
 24. आपसल 38 टिडी सेट्टिग्रेड से अधिक होने की स्थिति में सीमेंट का रेशियो का कार्य नहीं कराया जाये।

AP

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, भोपाल संभाग, भोपाल

Harshvardhan Complex, Mata Mandir,
Chouraha, Bhopal (MP) - 462002
Email :- ecbhopal@mpurban.gov.in
Website :- www.mpurban.gov.in

25. मोके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होगा है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार मध्य स्वीकृति प्राप्त की जाये एवं स्थल पर यांत्रिकी कार्य से सम्बंधित कार्य का ही अनुमान किया जाये।
26. निर्माण कार्य की सक्षम प्रथमकीय एवं विनीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाये।
27. निर्माण कार्य निजी/अवैध कानोमी में नहीं किया जायेगा, यदि कार्य सम्पादन किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं ही सर्वे तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
28. कार्य दृष्टांत में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
29. सी.सी. रोड को मिक्स एवं क्रस्ट डिजाईन भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्य जाकर तद्ानुसार निर्माण कार्य स्थल पर कराया जाये एवं यदि क्रस्ट डिजाईन एवं मिक्स डिजाईन में कार्य की स्थापन में बड़ोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई स्थापन की पुनरीक्षण तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
30. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जाये, निजी भूमि एवं अवैध कानोमी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तय्यों को हटाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण कराया जाने के पश्चात प्रदायित कार्य कराया जाये। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
31. निष्काय द्वारा पूरे में कराये गये कार्य का यदि अंतिम भूचक्रण किये बिना तबौत कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की विनीय प्रति होने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
32. सी.सी. रोड निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudinal Joints का प्रावधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाकर Dowel एवं Tie Bar Reinforcement दिया जाये।
33. निष्काय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम भूचक्रण करवाने बिना तबौत कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औरत अधिग पूर्ण हुए बिना यदि पुनः तकनीकारिन्वृत्तन हटने के रूप में कार्य लिये जाने पर किसी भी प्रकार की विनीय प्रति होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
34. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रथमकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।
35. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying, compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level, thickness, surface regularity, texture finish, strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work.) deductions in rates for the above is as per UADD ISSR 02.08.2021.

12/24/26
कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल संभाग, भोपाल

Estimation Number: ES-0280-25-0000000001	Work: CONST OF CC ROAD AT WARD NO 08 GANJ BAZAR MURGA MARKET AND AMAAN SINGH HOUSE TO KISHORE PANTHI HOUSE
ULB: 0280 (Raisen Nagar Palika)	Demand ID: DM-0280-25-0000000002
Department: Public Works	PAC: 604638.0
Project No.: PW1-EN2-0280-25-1103	Gross: 713472.84

Sl. No.	Item No.	Description	Unit	Qty	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount			
1	NVI-2.3	Roadwork in Soil		1.0	50.0	50.0	0.3	15.0	103.0	M3	122.0	13,176.00	15.0	15,547.68	
1	NVI-4.1.1.1	Grading I		1.0	50.0	50.0	0.1	36.0	36.0	M3	1059.0	35,121.00	18.0	44,335.32	
1	DNV-4.6.1.1	Deduction for item No. 4.1 to 4.3 and 4.5 if vibratory roller/ motor grader is not used. If static roller is used in place of vibratory roller		1.0	60.0	60.0	0.1	36.0	36.0	M3	-61.0	-2,195.00	18.0	-2,591.28	
1	DNV-4.5.1.1			1.0	60.0	60.0	0.1	36.0	36.0	M3	-61.0	-2,195.00	18.0	-2,591.28	MOTOR GRADE R IS NOT USED
1	NVI-6.1	Dry Lean Cement Concrete Sub-Base		1.0	60.0	60.0	0.1	36.0	36.0	M3	3210.0	115,550.00	18.0	135,350.80	
1	NVI-6.1.1	Deduct from Item No G.1 above if paver with electronic sensor/ mechanical pa		1.0	60.0	60.0	0.1	36.0	36.0	M3	-161.0	-5,795.00	18.0	-6,839.28	
1	NVI-6.2.1	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	60.0	60.0	0.15	54.0	54.0	M3	5916.0	319,454.00	18.0	376,957.52	
1	NVI-6.2.1			1.0	45.0	45.0	0.15	20.25	20.25	M3	5916.0	119,799.00	18.0	141,362.82	
1	NVI-6.2.3	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	60.0	60.0	0.2	72.0	72.0	M3	-301.0	-21,672.00	18.0	25,572.96	
1	NVI-6.2.3			1.0	45.0	45.0	0.2	27.0	27.0	M3	-301.0	-8,127.00	18.0	-9,589.66	
1	NVI-17.2.1	Size 300 mm dia. meter		2.0	5.0	10.0			12.0	RM	1917.0	23,004.00	18.0	27,144.72	
1	NVI-8.13	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Retro-Reflecting Glass Beads		2.0	50.0	100.0		6.0	12.0	M2	433.0	5,259.00	18.0	6,202.08	
1	NVI-8.18			2.0	15.0	30.0		4.5	9.0	M2	433.0	3,942.00	18.0	4,651.56	
1	NVI-8.19	Road Markers/ Road Studs with Lense Reflector		23.0					30.0	EA	315.0	6,330.00	15.0	7,434.00	

1	PW1-280-25-00002	604,638.00
Total PAC		604,638.00

GST: 108634.84

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0280-26-0000000003

Work: CONST OF CC ROAD AT WARD NO 01 PIPPI KI HUDA GOVERNMENT
PRIMARY SCHOOL TO MAKSUD BHAI HOUSE TO ARID BHAI HOUSE TO SERAJ
HOUSE FROM PIPALKHEDA

ULB: 0280 (Raisen Nagar Palika)

Demand ID: DM-0280-26-0000000003

Department: Public Works

PAC: 1956571.0

Project No.: PW1-EN2-0280-26-2040

Gross: 2308753.78

Sub Engineer E-sign

CMO E-sign

AE E-sign

SE Superintendent E-sign

Signature Not
Verified

Signed by: Mr
Sanjay Tiwari
Reason: Project
Approval
Location: 0280
Date: 26/04-23
13:07:03

Signature Not
Verified

Signed by: Mr
Sudhir Garg
Reason: Project
Approval
Location: 0280
Date: 26/04-23
13:23:07

Sub Engineer Division E-sign

AE Division E-sign

EE E-sign

Estimation Number: ES-0280-26-0000000001		Work: CONST OF CC ROAD AT WARD NO 03 GANJ BAZAR MURGA MARKET AND AMAAN SINGH HOUSE TO KISHORE PAITHI HOUSE	
ULB: 0280 (Raisen Nagar, Palka)		Demand ID: DM-0280-26-0000000002	
Department: Public Works		PAC: 604633.0	
Project No.: PW: EN2 0290 26-1103		Gross: 713472.84	

--	--

Sub Engineer E-sign

CMO E-sign

--	--

AE E-sign

SE Superintendent E-sign

<p>Signature Not Verified</p> <p>Signed By: M Status: Pending Reason: P/pend Approved: Location: 0280 Date: 2023-04-22 11:30:00</p>	<p>Signature Not Verified</p> <p>Signed By: M Status: Pending Reason: P/pend Approved: Location: 0280 Date: 2023-04-22 11:33:58</p>
---	---

Sub Engineer Division E-sign

AE Division E-sign

<p>120 22/4/26</p>

EE E-sign